



Biogasanlage _____

Protokoll über die monatlich wiederkehrenden Dichtheitsprüfungen

Bestandteil Betriebstagebuch

Kontrollschächte, Leckageüberwachung Behälter

Die u.a. Behälter sind mit einer Leckageüberwachung entsprechend den VAwS-Anforderungen ausgerüstet. Zur Sicherstellung der Behälterdichtigkeit sind monatlich wiederkehrende Prüfung durch den Betreiber durchzuführen und zu dokumentieren.

Jahr	Vorgrube	Fermenter	Nachgärer	Endlager	Bemerkungen
Januar					
Februar					
März					
April					
Mai					
Juni					
Juli					
August					
September					
Oktober					
November					
Dezember					

Einzutragen ist das Datum der Prüfung sowie eine Kurzbemerkung, ob Flüssigkeit im Kontrollschacht vorgefunden wurde!

Beispiel: 02.05. / t (t=trocken)

02.05. / fw

(f=Flüssigkeit vorgefunden

w=Wasser, keine Verunreinigung festgestellt, Wasser entfernt

v= Verdacht auf Verunreinigung →Maßnahmen veranlassen)